

Акт

**практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай
возникновения пожара в МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский»**

от «10» апреля 2019г.

1. Комиссия в составе:

Члены комиссии:

- Мальшева Н.Н. учитель ОБЖ
- Баталова Т.В.. ответственный по ПП
- Усольцева Т.А. – ответственный по ВР
- Лубова А В. Заведующий хозяйством

составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский»

Тема тренировки: Эвакуация детей и сотрудников общеобразовательного учреждения в случае возникновения пожара.

Учебная цель: совершенствовать навыки работников и детей по плановой эвакуации при пожаре

Характеристика здания с пребыванием людей:

этажность – 3; количество эвакуационных выходов 4; система оповещения людей о пожаре звуковым сигналом, количество человек на 05.04.2019г. - 172, подлежащих эвакуации 172, из них детей 155.

Время:

- подачи о возникновении пожара 14.00
- срабатывания системы оповещения. 14.00
- начала эвакуации из здания 14.02
- завершения эвакуации из здания 14.05,
окончания переключки эвакуируемых
людей 14.12.

Эвакуация:

Состав участников: все работники и дети образовательного учреждения

В 14.00 ответственная за проведение эвакуации Лубова А.В... включила сигнализацию и оповестила всех о пожаре, контролируя действия работников.

Проведена эвакуация детей из образовательного учреждения соответственно плану в количестве 172 человек и обслуживающего персонала в количестве 17 человек.

Дети с работниками эвакуировались из здания за 3 минуты.

Работниками проверено наличие детей по спискам – табель посещаемости (ответственные – воспитатели групп, классные руководители)

Лубова А.В.. проверила обстановку в здании.

Работники пожарной части оповещены о проведении учебы в МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский», выезда пожарной машины не было.

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 3 минут.

Количество эвакуированных –172 чел, из них детей 155 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания 4.

Наличие списков эвакуируемых людей имеются

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала удовлетворительно

Подписи членов комиссии:

Малышева Н.Н. учитель ОБЖ

Баталова Т.В.. ответственный по ПП.

Усольцева Т.А. ответственный по ВР

Лубова А.В. заведующий хозяйством

