

**Главное управление**  
**Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным**  
**ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области**  
**(ГУ МЧС России по Свердловской области)**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**ГУ МЧС России по Свердловской области**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,**  
**Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы**  
**ГУ МЧС России по Свердловской области**

**Предписание № 93/ 1 / 1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий**  
**по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы**  
**возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Полевского городского  
округа «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский», директору Муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя  
общеобразовательная школа п. Зюзельский» Мустафиной Елене Сергеевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица  
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова В.Н. от «25» ноября 2020 года № 93, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«30» ноября 2020г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут  
«16» декабря 2020г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут  
«17» декабря 2020г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут  
«22» декабря 2020г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 00 минут  
проведена проверка

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда,  
ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
капитаном внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем,

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО  
Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
лейтенантом внутренней службы Архиповой Юлией Алексеевной

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

объекта защиты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского  
городского округа «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский», расположенного по  
адресу: Свердловская область, г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Нагорная, 9

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» Мустафиной  
Е.С., заведующей хозяйственной частью МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п.  
Зюзельский» Шафиевой З.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнени е)
1	2	3	4	5



1.	<p>Отсутствует проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, разработанная и утвержденная в установленном порядке.</p> <p><i>Разработать и утвердить в установленном порядке проектную документацию на автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</i></p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 83, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» п.1.1.3.</p>	01.12.2021
2.	<p>На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, акты приемки установки в эксплуатацию, ведомость смонтированного оборудования, паспорта на технические средства имеющейся установки.</p> <p><i>Обеспечить наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта, акты приемки установки в эксплуатацию, ведомость смонтированного оборудования, паспорта на технические средства имеющейся установки.</i></p>	<p>Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.61.</p>	01.12.2021
3.	<p>На объекте защиты отсутствует инструкция на технические средства завода-изготовителя, отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей, что не позволят определить предельный ресурс эксплуатации регламентированной документацией на них.</p> <p><i>Обеспечить наличие инструкции на технические средства завода-изготовителя, отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей.</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 6 таблица 2.</p>	01.12.2021
4.	<p>2-ой этаж, спортзал, помещение для хранения (складирования) спортивного инвентаря, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.</p> <p><i>Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.</i></p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18, 27.</p>	01.06.2021
5.	<p>2-ой этаж, спортзал, помещение для хранения (складирования) спортивного инвентаря, руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p><i>Обеспечить наличие на дверях</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 20.</p>	01.06.2021



	<p>обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>			
6.	<p>2-ой этаж, помещение бухгалтерии, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.  <i>Предусмотреть горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м.</i></p>	<p>Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6.</p>	01.12.2021	
7.	<p>3-й этаж, на путях эвакуации из помещения лаборантской физики в коридор, размещены горючие материалы, а так же шкаф, препятствующие свободной эвакуации людей.  <i>Не допускать размещения на путях эвакуации горючих материалов, препятствующих свободной эвакуации людей.</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 «б».</p>	01.06.2021	
8.	<p>2-ой этаж, помещение книгохранилища (№ 66, согласно технического паспорта), тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям.  <i>Тип заполнения проема выполнить в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.</i></p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.82.</p>	01.12.2021	
9.	<p>1-ый этаж, детский сад, помещение электрощитовой, тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям.  <i>Тип заполнения проема выполнить в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.</i></p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.82.</p>	01.12.2021	
10.	<p>1-ый этаж, детский сад, помещение электрощитовой, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.  <i>Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.</i></p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18, 27.</p>	01.06.2021	



11.	<p>1-ый этаж, детский сад, помещение электрощитовой, руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p><i>Обеспечить наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 20.</p>	01.06.2021	
12.	<p>Для здания и помещений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха. Руководитель организации не обеспечил проверку, устройств, блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.</p> <p><i>Руководителю организации обеспечить проверку, устройств, блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.</i></p>	<p>Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.24., Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 49.</p>	01.12.2021	
13.	<p>В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.</p> <p><i>В здании на путях эвакуации предусмотреть аварийное освещение</i></p>	<p>Федеральный закон от 27.12.2020г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.74, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, Свод правил СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.1.</p>	01.12.2021	
14.	<p>Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений на крышах в исправном состоянии, отсутствует соответствующий протокол испытаний.</p> <p><i>Руководителю организации обеспечить содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.24.</p>	01.12.2021	



15.	2-ой этаж, в полу на путях эвакуации, из помещения кухни в коридор установлен порог (высота 20 см), препятствующий свободной эвакуации людей. <i>Не допускать размещения на путях эвакуации порогов, препятствующих свободной эвакуации людей.</i>	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 «а», Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5.	01.12.2021	
-----	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,  
Полевского городского округа УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
капитан внутренней службы Климов Э.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)  
« 22 » декабря 2020 г.



*[Handwritten signature]*  
(подпись)  
М.Л.П.\*

Инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,  
Полевского городского округа УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
лейтенант внутренней службы Архипова Ю.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)  
« 22 » декабря 2020 г.



*[Handwritten signature]*  
(подпись)  
М.Л.П.\*

С предписанием ознакомлен, для исполнения получил (а),:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
(должность, фамилия, инициалы)  
« 22 » декабря 2020 г.

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575832

Владелец Мустафина Елена Сергеевна

Действителен с 19.08.2021 по 19.08.2022