

Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Полевской
(место составления акта)

“22” декабря 2020г.
(дата составления акта)
12 ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 93

По адресу/адресам: Свердловская область, г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Нагорная, 9

(место проведения проверки)

На основании: распоряжение № 93 от 25.11.2020г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«30» ноября 2020г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

«16» декабря 2020г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут

«17» декабря 2020г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

«22» декабря 2020г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня / 05 часов 00 минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при проведении выездной проверки): директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» Мустафина Е.С. ✓ *Мустафина* 25.11.2020г. в 10 часов 32 минут

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Климов Э.В. - старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;

Архипова Ю.А. - инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» Мустафина Е.С., заведующий хозяйственной частью МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» Шафиева З.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Отсутствует проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, разработанная и утвержденная в установленном порядке. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 83, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» п.1.1.3. (необеспечение безопасности людей).

2. На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, акты приемки установки в эксплуатацию, ведомость смонтированного оборудования, паспорта на технические средства имеющейся установки. Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.61. (необеспечение безопасности людей).

3. На объекте защиты отсутствует инструкция на технические средства завода-изготовителя, отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей, что не позволит определить предельный ресурс эксплуатации регламентированной документацией на них. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 6 таблица 2. (необеспечение безопасности людей).

4. 2-ой этаж, спортзал, помещение для хранения (складирования) спортивного инвентаря, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18, 27. (необеспечение безопасности людей).

5. 2-ой этаж, спортзал, помещение для хранения (складирования) спортивного инвентаря, руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 20. (необеспечение безопасности людей).

6. 2-ой этаж, помещение бухгалтерии, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6. (необеспечение безопасности людей).

7. 3-й этаж, на путях эвакуации из помещения лаборантской физики в коридор, размещены горючие материалы, а так же шкаф, препятствующие свободной эвакуации людей. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 «б». (необеспечение безопасности людей).

8. 2-ой этаж, помещение книгохранилища (№ 66, согласно технического паспорта), тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.82.(не ограничено распространение пожара)

9. 1-ый этаж, детский сад, помещение электрощитовой, тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.

46, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.82. (не ограничено распространение пожара).

10. 1-ый этаж, детский сад, помещение электрощитовой, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18, 27. (необеспечение безопасности людей).

11. 1-ый этаж, детский сад, помещение электрощитовой, руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 20. (необеспечение безопасности людей).

12. Для здания и помещений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха. Руководитель организации не обеспечил проверку, устройств, блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.24., Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 49. (необеспечение безопасности людей).

13. В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. Федеральный закон от 27.12.2020г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.74, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, Свод правил СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.1.

14. Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений на крышах в исправном состоянии, отсутствует соответствующий протокол испытаний. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.24. (не созданы условия для успешного тушения пожара).

15. 2-ой этаж, в полу на путях эвакуации, из помещения кухни в коридор установлен порог (высота 20 см), препятствующий свободной эвакуации людей. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 «а», Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5. (необеспечение безопасности людей).

Лицо(а), допустившее нарушения: МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский», директор МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» Мустафина Е.С.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 93/1/1 от 22.12.2020г.; форма проверочного листа

Подписи лиц, проводивших проверку:

Э.В. Климов

Ю.А. Архитова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ директор Музетаристов & С

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 22 ” декабря 2020г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: ДНДиПР МЧС России (84992169999)
ГУ МЧС России по Свердловской области (83432629999)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575832

Владелец Мустафина Елена Сергеевна

Действителен с 19.08.2021 по 19.08.2022