

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
п. Зюзельский»
(МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский»)
Нагорная д.9 г.Полевской Свердловская обл.,623373
Тел./факс (34350) 2-91-21,
E-mail: zuzschool@mail.ru
ОКПО 47676443, ОГРН 1026601607240
ИНН/КПП 6626009882/667901001
№ 86 от 24 мая 2024 г.

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей благополучия
человека по Свердловской обл.
Территориальный отдел в Чкаловском районе
города Екатеринбург, в городе Полевской и
в Сысертском районе
Н.В. Шатовой

Выполнение предписания

Уважаемая Надежда Владимировна!

В связи с Предписанием Роспотребнадзора по Свердловской области от 07.02.2024 № 17/2024-7, по адресу: Свердловская область, г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Нагорная, д.9, направляем информацию об устранении выявленных нарушений и о приведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

№ п/п	Содержание мероприятия	Проведенные мероприятия
1	Соблюдать требования санитарного законодательства к режиму дня, а именно: откорректировать продолжительность дневного сна у детей старшей группы (3-5), старшей группы (6-7), для детей 3 лет – не менее 3 ч.00 мин., для детей 4-7 лет не менее 2ч. 30 мин.	Требования санитарного законодательства дня дошкольников откорректированы.
2	Соблюдать требования санитарного законодательства к параметрам микроклимата, а именно: относительная влажность воздуха должна соответствовать требованиям нормативной документации.	Систематически проводится проветривание помещений, влажная уборка.
3	Соблюдать требования санитарного законодательства к прохождению предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации сотрудников.	Медицинский осмотр сотрудников проведен 22 марта 2024 года. Вакцинация сотрудников проводится в соответствии с планом.
4	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию учебных помещений, а именно: заменить неисправный дополнительный источник искусственного освещения над меловой доской в кабинете технологии.	Неисправный дополнительный источник искусственного освещения над меловой доской в кабинете технологии – заменен.
5	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию туалетных помещений, а именно: обеспечить наличие сидений на унитаз в мужском туалете 2 этаже.	Наличие сидений на унитаз в мужском туалете 2 этаже – имеется.
6	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке, а именно: устранить дефекты внутренней отделки на лестничном пролете на 3 этаже - отслоение краски с поверхности потолка; в спортивном зале – отслоение краски, осыпание штукатурки над дверным проемом.	Дефекты внутренней отделки на лестничном пролете на 3 этаже - отслоение краски с поверхности потолка – составлен сметный расчет и представлен в ОМС УО ПГО. В спортивном зале – отслоение краски, осыпание штукатурки над дверным проемом будет устранено летом во время ремонтных работ.

7	Соблюдать требования санитарного законодательства к температурному режиму, а именно: обеспечить наличие бытовых термометров в кабинетах физики, информатики/технологии, химии/биологии, русского языка.	Наличие бытовых термометров в кабинетах физики, информатики/технологии, химии/биологии, русского языка – имеется.
8	Соблюдать требования санитарного законодательства к остеклению окон, а именно: заменить остекление окон из цельного стеклопакета на лестничных пролетах с обеих сторон здания школы, в туалетных помещениях на 2 и 3 этажах, зоне рекреации на 2 этаже, в кабинете русского языка.	Требования по замене остекления окон не выполнено по причине отсутствия стеклопакета. Составлен сметный расчет по замене окон и представлен ОМС ОУ ПГО.
9	Соблюдать требования санитарного законодательства к приготовлению дезинфицирующих растворов в соответствии с инструкцией, с соблюдением концентрации. Предоставить результаты лабораторных испытаний раствора дезинфицирующего средства.	Заключено дополнительное соглашение на испытание раствора дезинфицирующего средства, пробы сданы 27.05.2024 г.
10	Соблюдать требования санитарного законодательства к содержанию помещений, а именно: обеспечить проведение качественной генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, включая пространство между оконными рамами на лестничных пролетах, в зоне рекреации на 2 и 3 этажах, в туалетных помещениях. Не допускать наличие насекомых и следов их жизнедеятельности.	Проведена качественная генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, включая пространство между оконными рамами на лестничных пролетах, в зоне рекреации на 2 и 3 этажах, в туалетных помещениях, остальные окна (которые не открываются) будут заменены в первую очередь.
11	Соблюдать требования санитарного законодательства к организации рабочего места, а именно: обеспечить наличие в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером, местных источников искусственного освещения.	Наличие в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером, местных источников искусственного освещения – имеется.
12	Соблюдать требования санитарного законодательства к производственному лабораторному контролю, а именно: осуществлять производственный лабораторный контроль в полном объеме.	Выполняется
13	Соблюдать требования санитарного законодательства к вакцинации сотрудников, а именно: обеспечить прохождение вакцинации против дизентерии у Космаковой Г.В.; против клещевого вирусного энцефалита у Беспаловой Е.Ю., Космаковой Г.В.; против вирусного гепатита А у Космаковой Г.В.	Космакова Г.В. будет уволена в летний период, в связи с закрытием второго здания. Беспалова Е.Ю. вакцинация клещевого вирусного энцефалита пройдена.
14	Соблюдать требования санитарного законодательства к вакцинопрофилактике против клещевого вирусного энцефалита, а именно: обеспечить прохождение вакцинации против клещевого энцефалита у Беспаловой Е.Ю., Космаковой Г.В.	Космакова Г.В. будет уволена в летний период, в связи с закрытием второго здания. Беспалова Е.Ю. вакцинация клещевого вирусного энцефалита пройдена.
15	Соблюдать требования санитарного законодательства к обследованию персонала на носительство кишечных инфекций при трудоустройстве (работы в организациях с воспитанием и обучением детей), а именно: организовать прохождение обследования персонала на носительство кишечных инфекций у Любимовой С.Г.	Прохождение обследования персонала на носительство кишечных инфекций у Любимовой С.Г. – пройдено.

16	Соблюдать требования санитарного законодательства к обследованию персонала – серологическое обследование на брюшной тиф при трудоустройстве на (работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей), а именно: организовать обследование персонала на брюшной тиф у Гегенигер О.А., Любимовой С.Г.	Гегенигер О.А. будет уволена в летний период, Любимова С.Г. направлена на прохождение обследования на брюшной тиф но в данный момент находится на больничном по установлению инвалидности.
17	Соблюдать требования санитарного законодательства к профилактике гепатита А, а именно: организовать вакцинацию против гепатита А у Космаковой Г.В.	Космакова Г.В. будет уволена в летний период.

Директор МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский»

Е.С.Мустафина



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766836

Владелец Мустафина Елена Сергеевна

Действителен с 23.08.2023 по 22.08.2024