

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

Выдан *муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению*
Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский»

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:


1. п. Зюзельский, ул. Нагорная, д. 9;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года от 13.09.2024г.

Глава Полевского городского округа

13.09.2024г.



К.С. Поспелов

АКТ
готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.

г. Полевской, Свердловская область

«13» сентября 2024 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 27.05.2024 № 545-ПА, в составе:

председатель комиссии: Комякова Татьяна Александровна – заместитель Главы Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Петина Ирина Александровна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Будылина Ольга Николаевна - экономист отдела по экономике и закупкам муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Ливанов Максим Анатольевич — главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Полевская коммунальная компания Энерго»;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 02.08.2024г. по 16.08.2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МБОУ ПГО «Средняя образовательная школа п. Зюзельский»

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» 623373 Свердловская обл. г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Нагорная, д.9

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			

1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Не требуется	Нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок отсутствуют
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Выполнено	Акт промывки внутренней системы отопления от 19.07.2024г.
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Не требуется	Не предусмотрено проектом
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	Приказ №1/4 - от 09.01.2024 г. «Об утверждении Годового плана-графика ремонта системы теплопотребления» Акт о выполнении годового плана – графика ремонта систем теплопотребления от 19.07.2024г.
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии от 19.07.2024г.
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено	Акт осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных проемов, дверных проемов от 19.07.2024г.
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Выполнено	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии от 19.07.2024г.
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления	Выполнено	Акт проверки работоспособности и защиты системы теплопотребления от 19.07.2024г.
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и	Выполнено	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем для

	соответствие их действительности		обслуживающего персонала от 19.07.2024г.
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Не требуется	Не предусмотрено проектом
12.	Проведения испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность	Не требуется	Не предусмотрено проектом
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Выполнено	Актобследования ООО «ПКК Энерго» от 07.08.2024г.
14.	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Выполнено	Справка об отсутствии задолженности по коммунальным услугам от 19.07.2024г. Акт сверки №0000-000016 от 23.07.2024г.
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплотребляющих установок	Выполнено	Справка УО №01-12/1539 от 25.07.2024г.
16.	Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность	Выполнено	Акт гидравлического испытания системы теплотребления ООО «ПКК Энерго» от 19.07.2024г.
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящими Правилами	Выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения от 19.07.2024г.
18.	Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом	Не требуется	-

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБОУ ПГО «Средняя образовательная школа п. Зюзельский»

(наименование объекта)


Готово

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт от 19.07.2024 г. промывки оборудования и коммуникаций теплоснабжающих установок.
2. Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения от 19.07.2024 г.
3. Акт от 19.07.2024 г. о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
4. Акт от 19.07.2024 г. осмотра состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление).
5. Акт от 19.07.2024 г. осмотра состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
6. Акт от 19.07.2024 г. ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.
7. Акт от 19.07.2024 г. проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.
8. Акт от 19.07.2024 г. проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.
9. Акт ООО «ПКК ЭНЕРГО» от 07.08.2024 проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
10. Справка об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.
11. Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.
12. Акт ООО «ПКК ЭНЕРГО» от 19.07.2024 г. испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность.
13. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии.
14. Акт от 15.06.2024 г. о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов.
15. Приказ № 77 от 15.07.2024 г. о назначении ответственного лица за электрохозяйство.
16. Приказ № 53 от 05.07.2024 г. о создании постоянно действующей комиссии по контролю за рабочим состоянием системы теплоснабжения здания.
17. Приказ № 78 от 15.07.2024 г. о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
18. Приказ № 1/4 от 09.01.2024 г. об утверждении годового плана-графика ремонта систем теплоснабжения.

Председатель комиссии:




(подпись, расшифровка подписи) /Т.А. Комякова


Члены комиссии:




(подпись, расшифровка подписи) /И.А. Кузнецова




(подпись, расшифровка подписи) /С.Г. Яковлева



(подпись, расшифровка подписи) /И.А. Петина



(подпись, расшифровка подписи) /О.Н. Будылина



/М.А. Ливанов

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

" _ " _____ 2024 г.

_____/ _____/
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884140

Владелец Мустафина Елена Сергеевна

Действителен с 30.08.2024 по 30.08.2025